



POÇO CIRCULAR – ARMAÇÃO DA LAJE DE FUNDO

ESC. 1:25




CORTE A-A

ESC. 1:25




V.3 (25/40)

ESC. 1:25




POÇO CIRCULAR – ARMAÇÃO DA LAJE DA TAMPA

ESC. 1:25




CORTE B-B

ESC. 1:25




CORTE C-C

ESC. 1:25




CORTE 1-1

ESC. 1:25



PAR.1 (40-20/733) (1x)

ESC. 1:25





CORRIDO COM EMENDAS ALTERNADAS DE 60cm.
N21-47 Ø 12.5 C/15 C=CORR

CORRIDO COM EMENDAS ALTERNADAS DE 60cm.
N22-39 Ø 12.5 C/15 C=CORR

CORRIDO COM EMENDAS ALTERNADAS DE 60cm.
N23-8 Ø 12.5 C/15 C=CORR

V.2 (25/40)

ESC. 1:25



NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO.
2- COBRIMENTO DAS ARMADURAS C=4,0cm.
3- NAS ABERTURAS, CORTAR E DOBRAR AS BARRAS.

LISTA DOS FERROS				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	12.5	98	204	19992
2	10	120	VARIÁVEL	30000
3	10	2	CORRIDO	2680
4	10	2	CORRIDO	2830
5	6.3	73	179	13067
6	6.3	5	160	800
7	6.3	10	VARIÁVEL	1300
8	6.3	22	VARIÁVEL	5610
9	6.3	5	VARIÁVEL	1800
10	6.3	10	VARIÁVEL	2100
11	6.3	14	VARIÁVEL	1680
12	6.3	8	230	1840
13	6.3	16	VARIÁVEL	3120
14	6.3	17	VARIÁVEL	3400
15	12.5	91	453	41223
16	12.5	91	229	20839
17	12.5	91	225	20475
18	12.5	91	462	42042
19	12.5	91	462	42042
20	12.5	10	VARIÁVEL	1350
21	12.5	47	CORRIDO	72380
22	12.5	39	CORRIDO	54990
23	12.5	8	CORRIDO	10720
24	12.5	3	VARIÁVEL	1410
25	10	2	VARIÁVEL	930
26	6.3	1	458	458
27	6.3	20	140	2800
28	12.5	3	513	1539
29	10	2	513	1026
30	6.3	1	493	493
31	6.3	24	142	3408
32	12.5	1	170	170

RESUMO GERAL			
AÇO	Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
CA-50	6.3	418.76	103
CA-50	10	374.66	231
CA-50	12.5	3291.72	3170
TOTAL:			3504

N°.	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERENCIA	NUMERO	NOTAS	P.M.J. VISTO E ACEITO	EXECUTADO POR	Prefeitura do Município de Jaguariúna	N°.
										ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	HagaPlan Planejamento e Projetos Ltda.	REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DAS ESTAÇÕES ELEVADORAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	REV.: 01/02
										ANALISADO: / /	DES.: CARLOS VITOR	PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO ELEVADORA DE ESGOTO	N° CONTRATADA
										ACEITO: / /	PROJ.: FÁBIO T. OYAMADA	ARMADURA DAS LAJES DE FUNDO E DE TAMPA, V.2 E V.3 E PAR.1	C128-PE-R05-ES-003
										VISTO: / /	APROVADO POR: JOSE EDUARDO F. LEITE	AREA PROJ.: MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	ESCALA:
											ASS.: CREA: 0600851886	SUB-AREA PROJ.: EEE 3	1:25