





- 1- OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS NÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DA OBRA, INDEPENDENTE DE CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS E, ALTERAÇÕES DESTAS INSTALAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER REALIZADAS COM EXPRESSA ANUIÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU CONCESSIONÁRIOS.
- 2- OS DIÂMETROS DAS REDES ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, E AS EXTENSÕES EM METROS.
- 3- DEVERÁ SER FEITA A CONFIRMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS AO PROJETO, MESMO QUANDO NÃO REPRESENTADAS NO PROJETO.
- 4- TODA REDE COLETORA DE ESGOTO DEVERÁ SER EXECUTADA EM COTA INFERIOR À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
- 5- VOLUME ÚTIL = 20,40 M3
- 6- VOLUME EFETIVO = 30,61 M3
- 7- LISTA DE MATERIAIS NO DESENHO C128-PE-R05-H00-003

Nº.	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO		DESENHOS DE REFERENCIA	NUMERO	NOTAS	P.M.J.J. VISTO E ACEITO	EXECUTADO POR		Prefeitura do Município de Jaguariúna REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CORTES		Nº.
						DATA					DES.: SJ	NOVEMBRO/2009			
									1 - COTAS E MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS; 2 - A CONSTRUÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O LAYOUT.	ESTA ACEITAÇÃO NÃO IDENTIFICA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO					REV.: 0 FL.: 01/01 Nº. CONTRATADA C128-PE-R05-HD-002 ESCALA: 1:25
											ANALISADO: / / ACEITO: / / VISTO: / /	APROVADO POR: JOSÉ EDUARDO F. LEITE ASS.: CREA: 0600951866	NOVEMBRO/2009 NOVEMBRO/2009		