Nº.	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NUMERO	NOTAS
									1 – COTAS E MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS. 2 – A CONSTRUÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA DE ACORDO COM O LAYOUT.

P.M.J.

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

EXECUTADO POR			
VISTO:	/ /	ASS.:	CREA: 060085188
ANALISADO:	/ /	PROJ.: ENGº LAERCIO R. NUNES	OUTUBRO/10
ACEITO:	/ /	APROVADO POR: JOSÉ EDUARDO F. LEITE	OUTUBRO/10
		DES.: REGYS S. PERMANHANI	OUTUBRO/10

HagaPlan

Planejamento e Projetos Ltda.

Prefeitura do Município de Jaguaribe

REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
PROJETO EXECUTIVO ELETRICO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE4
NICHO PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA

AREA PROJ.: MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

SUB-AREA PROJ.: AREA URBANA – FASE 2

Nº.	
REV.: 0	FL.: 01/01
Nº. CONTRATADA	C142-PE-EEE4-EL-01
ESCALA:	1:1000











OBS.: – 1) PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA A SER INSTALADO:
CATEGORIA "C1" – CONCESSIONÁRIA CPFL.
OBS: CATEGORIA DEFINIDA PELA TABELA 1A DA NORMA DE FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA CPFL.

2) CARGAS A SEREM INSTALADAS:
01 MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE 6,0 CV (4,8KW) 220V.
01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W.
02 TOMADA DE 600W.

TIPO	DIMENSÕES INTERNAS DO ABRIGO			
	A	B	C	D	H
01	1,00	1,00	0,55	0,30	≥ 0,10
02	1,40	1,00	0,55	0,25	≥ 0,15
03	2,00	1,00	0,55	0,25	≥ 0,15
04	1,10	0,80	0,40	0,30	≥ 0,10
05	1,30	0,90	0,45	0,30	≥ 0,15
06	1,50	1,10	0,55	0,50	≥ 0,15
07	1,90	1,10	0,70	0,55	≥ 0,12,5
08	1,50	1,10	0,45	0,60	≥ 0,10
09	1,50	1,30	0,60	0,70	≥ 0,15
10	2,10	1,10	0,50	0,50	≥ 0,15

OBS.: – 1) DEVERÃO SER CONFERIDAS AS DIMENSÕES DO QUADRO ELETRICO ADQUIRIDO, COM DIMENSÕES DA TABELA ACIMA.
2) AS COTAS h, i E p, SERÃO DADAS PELO FABRICANTE DO QUADRO ELETRICO.
3) PARA OS TIPOS 1, 2 E 3, DEVERÃO SER PROVIDOS DE GRAPAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.
4) FOI PREVISTO A UTILIZAÇÃO DO TIPO 02 PARA O PAINEL DE COMANDO DE MOTORES DEVENDO SER CONFIRMADA PELO FABRICANTE DO PAINEL.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.
01	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA	1	un
02	BRAÇADEIRA	3	un
03	POSTE DE CONCRETO DE DUPLO "T" 7,5 m X 90 daN	1	un
04	CURVA 135° (MINIMO) AÇO ZINCADO ø 11/4"	1	un
05	ELETRODUTO AÇO ZINCADO ø 11/4" x 3.000mm	2x3	m
06	LUVA AÇO ZINCADO ø 11/4"	4	un
07	BUCHA PARA ELETRODUTO AÇO ZINCADO ø 11/4"	2	un
08	ARRUELA PARA ELETRODUTO AÇO ZINCADO ø 11/4"	1	un
09	CURVA 90° AÇO ZINCADO ø 11/4"	1	un
10	CAIXA DE MEDICAO TIPO III	1	un
11	PORTA METALICA EXTERNA DE 2 FOLHAS DE 400x350 mm	1	un
12	ELETRODUTO PVC ø 20mm x 3.000mm	2x3	m
13	CURVA 90° PVC ø 20mm	3	un
14	LUVA PVC ø 16mm	6	un
15	BUCHA PARA ELETRODUTO EM BAQUELITE	2	un
16	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE–ACO ø 5/8" x 2,400mm	2	un
17	MANILHA DE BARRO ø 250mm	2	un
18	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE – CABO	2	un
19	TERMINAL PARA CABO BITOLA 10mm²	1	un
20	CONDUTOR DE COBRE NU BITOLA 10mm²	3	m
21	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO BITOLA 10mm²	4,50	m
22	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 750V BITOLA 16mm² – FFFN	34,00	m
23	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A	1	cj
24	ELETRODUTO ACO ZINCADO ø 2" x 3.000mm	1x3	m
25	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 750V BITOLA 16mm² – FFFNT	20,00	m