1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CLP – ENTRADAS DIGITAIS – 01

HABILITA MANUTENÇÃO BS02	MODO NORMAL BS02	MODO AUTOMÁTICO BS02	MODO LOCAL BS02	MODO MANUTENÇÃO BS02	DEFEITO NA BOMBA BS01 DETECTADO PELA UCP1	FALTA DE FASE ALIMENTÇÃO BOMBA BS01	PROTEÇÃO ELÉTRICA ATUADA DO MOTOR BOMBA BS01	SOBRE-TEMPERATURATURA ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA BS01	BOMBA BS01 LIGADA	HABILITA MANUTENÇÃO BS01	MODO MORMAL BS01	MODO AUTOMÁTICO BS01	MODO LOCAL BS01	MODO MANUTENÇÃO BS01	BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA – BDE



E16	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	24VE	0VE

CPU – ENTRADAS DIGITAIS 01

Nº	DATA	REVISÃO	EXEC.	APROV.	SABESP ACEITO	SABESP DATA	DES. REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS

P.M.J.
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO
ANALISADO:
ACEITO:
VISTO:

EXECUTADO POR HagaPlan
DES: REGYS S. PERMANHANI 10/10
PROJ: LAERCIO R. NUNES 10/10
APROVADO POR: JOSÉ EDUARDO F. LEITE
ASS: CREA: 0600851886 10/10

Prefeitura do Município de Jaguariúna
REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 4
PAINEL COMANDO MOTOR – PCM-PD – EEE-4 DE JAGUARIÚNA
DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO – ENTRADAS DIGITAIS
ÁREA PROJ.: MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
SUB-ÁREA PROJ.: ÁREA URBANA – FASE 2

Nº:
Nº:
REV. 0 | FL. 16 de 24
Nº CONTRATADA: C142-PE-EEE4-EL-002
ESCALA: 1:1000