

LEGENDA

- CHAVE SELETORA
- BOTÃO DE COMANDO
- SINALIZAÇÃO
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA



LISTA DE PLAQUETAS

- 01 - PCM-PD
- 02 - COMANDO ENERGIZADO (BR)
- 03 - FALTA DE FASE MULTIMEDIDOR
- 04 - MULTIMEDIDOR
- 05 - INTERFACE HOMEM MÁQUINA - CLP
- 06 - TESTE DE LED's
- 07 - BOTÃO DE EMERGÊNCIA
- 08 - HORÍMETRO - BS01/BS02
- 09 - PROTEÇÃO ELÉTRICA ATUADA SB01/SB02
- 10 - FALTA DE FASE BS01/BS02
- 11 - MOTOR BOMBA BS01/BS02 LIGADO
- 12 - MOTOR BOMBA BS01/BS02 DESLIGADO
- 13 - INTERV. ENTRE PARTIDAS 15 MIN. BS01/BS02
- 14 - LIGAR BOMBA BS01/BS02
- 15 - DESLIGAR BOMBA BS01/BS02
- 16 - 1S2(CHAVE AUT/DESL/LOCAL/MAN.)-BS01/BS02
- 17 - 1S1(CHAVE NORMAL/HAB. MANU.)-BS01/BS02
- 18 - VENEZIANA / VENTILADOR

NOTAS:

1- DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO

VISTA FRONTAL PAINEL										Nº	
Nº	DATA	REVISÃO	EXEC.	APROV.	SABESP		DES. REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	Nº	
					ACEITO	DATA				REV.	FL.
										0	23
										de	24
										Nº CONTRATADA:	
										C142-PE-EEE4A-EL-002	
										ESCALA:	
										1:1000	

P.M.J.		EXECUTADO POR		Prefeitura do Município de Jaguariúna			
VISTO E ACEITO				REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DAS ESTAÇÕES			
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA		DES: REGYS S. PERMANHANI		ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA			
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES		PROJ: LAERCIO R. NUNES		PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 4A			
ESTABELECIDAS NO CONTRATO		APROVADO POR: JOSÉ EDUARDO F. LEITE		PAINEL COMANDO MOTOR - PCM-PD - EEE-4A DE JAGUARIÚNA			
ANALISADO:		ASS: CREA: 0600851886		MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA			
ACEITO:		10/10		ÁREA URBANA - FASE 2			
VISTO:		10/10					