




## PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

SP-07

N. A. (m)	PROF. (m)	PERFIL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	INTER. GEO.	CONSIS- TÊNCIA* OU COMPA- CIDAÇÃO**	NUMERO DE GOLPES	A M.	SPT últimos 30cm							
								10	20	30	40				
2,58	4,00		ARGILA SILTOSA, ARENOSA, MOLE A RIJA, MARROM	AT.		1 1 2 15 15 15	1	3							
						1 2 2 15 15 15	2	4							
	4,00					1 2 3 15 15 15	3	5							
	8,73		AREIA SILTOSA, COM PRESENÇA DE POUCA MICA, MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, VARIEGADA (CINZA E AMARELA)	S.A.		3 4 8 15 15 15	4	12							
5 10 15 15 15 15						5			25						
20 24 15 15						6					24/15				
20 26 15 15						7					26/15				
40 15						8					40/15				
			* IMPENETRÁVEL												
Leitura	Hora	N.A.(m)	Método	Início(m)	Fim(m)	Lavagem por tempo - 10 min. Profun. de Início (m) : 8,70 Estagio 1 (cm) : 2,00 Estagio 2 (cm) : 1,00 Estagio 3 (cm) : 0,00		OBS. : LEGENDA: - AT. - ATERRO - S.A. - SOLO DE ALTERAÇÃO  * IMPENETRÁVEL, IMPOSSÍVEL PROSSEGUIR COM A PENETRAÇÃO DEVIDO A PRESENÇA DE ROCHA OU MATAÇÃO							
1	14:00	2,70	T. Concha	0,00	3,00										
2	14:10	2,61	T. Espiral	--,--	--,--										
3	14:20	2,58	Lavagem	3,45	8,73										
DATA DE INICIO		21/07/2010	COORD. N:			COTA 0,00 m									
TÉRMINO		21/07/2010	E:												
RESPONSÁVEL TÉCNICO			INTERESSADO : Hagaplan Planejamento e Projetos Ltda.												
Eng.º Marcos Monteiro 0682420194			LOCAL : Município de Jaguariúna - SP												
			OBRA : Jaguariúna												
Rua Cenobelino Serra, 253 Vila Sonia - SP CEP 05518-010			DESENHISTA		ESCALA		DATA		DESENHO Nº						
Telefax: (0xx11) 3742-3005 email solotec@solotec.eng.br			Felipe Marques		1 : 100		27/7/2010								