

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

SP-08

N. A. (m)	PROF. (m)	PERFIL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	INTER. GEO.	CONSIS- TÊNCIA* OU COMPA- CIDADE**	NUMERO DE GOLPES	A M.	SPT últimos 30cm			
								10	20	30	40
	0,05		CAPA DE ASFALTO								
2,47			ARGILA SILTOSA, ARENOSA, MOLE, MARROM	AT.		1 1 2 15 15 15	1	3			
						1 2 2 15 15 15	2	4			
						2 2 3 15 15 15	3	5			
	3,90	4,00				5 7 8 15 15 15	4	15			
			AREIA SILTOSA, COM PRESENÇA DE POUCA MICA, POUCA COMPACTA A MUITO COMPACTA, VARIEGADA (CINZA E AMARELA)	S.A.		5 10 10 15 15 15	5	20			
						40 15	6				40/15
						42 15	7				42/15
	8,11					46 15	8				46/15
			* IMPENETRÁVEL								

Leitura	Hora	N.A.(m)	Método	Início(m)	Fim(m)	Lavagem por tempo - 10 min. Profun. de Início (m) : 8,10 Estagio 1 (cm) : 1,00 Estagio 2 (cm) : 0,00 Estagio 3 (cm) : 0,00	OBS. : LEGENDA: - AT. - ATERRO - S.A. - SOLO DE ALTERAÇÃO * IMPENETRÁVEL, IMPOSSÍVEL PROSSEGUIR COM A PENETRAÇÃO DEVIDO A PRESENÇA DE ROCHA OU MATAÇÃO
1	14:50	2,65	T. Concha	0,00	3,00		
2	15:00	2,50	T. Espiral	--,--	--,--		
3	15:10	2,47	Lavagem	3,45	8,11		
DATA DE INICIO		21/07/2010	COORD. N:			COTA 0,00 m	
TÉRMINO		21/07/2010	E:				

RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng.º Marcos Monteiro 0682420194		INTERESSADO : Hagaplan Planejamento e Projetos Ltda.			
		LOCAL : Município de Jaguariúna - SP			
		OBRA : Jaguariúna			
		DESENHISTA Felipe Marques	ESCALA 1 : 100	DATA 27/7/2010	DESENHO Nº



Rua Cenobelino Serra, 253
Vila Sonia - SP
CEP 05518-010

Telefax: (0xx11) 3742-3005
email solotec@solotec.eng.br