A
ø2" ø1"
3x35.0mm2–0,6/1KV RESERVA
2x1x16.0mm2–0,6/1KV
ALIMENTAÇÃO

B
ø2" ø3/4" ø1"
3x35.0mm2–0,6/1KV 4x2,5mm2–0,6/1KV RESERVA
2x1x16.0mm2–0,6/1KV ILUMINAÇÃO
ALIMENTAÇÃO

C
ø2" + ø2" ø3/4" NÍVEL BAIXO, NÍVEL ALTO, NÍVEL MUITO ALTO(EXTRAVAZÃO), NÍVEL DE EMERGÊNCIA ø1 1/2" ø3/4" ø1"
3x35.0mm2–0,6/1KV 4x16.0mm2–0,6/1KV 4x16.0mm2–0,6/1KV 1x4x2,5mm2–0,6/1KV 4x2x1,0mm2–0,6/1KV 4x2,5mm2–0,6/1KV RESERVA
2x1x16.0mm2–0,6/1KV ALIMENTAÇÃO B1 ALIMENTAÇÃO B2 ALIMENTAÇÃO BÓIA DE NÍVEIS ILUMINAÇÃO
ALIMENTAÇÃO BOMBA SUBMERSA

D
+ ø2" ø3/4" NÍVEL BAIXO, NÍVEL ALTO, NÍVEL MUITO ALTO(EXTRAVAZÃO), NÍVEL DE EMERGÊNCIA ø1 1/2" ø3/4" ø1"
4x16.0mm2–0,6/1KV 4x16.0mm2–0,6/1KV 1x4x2,5mm2–0,6/1KV 4x2x1,0mm2–0,6/1KV 4x2,5mm2–0,6/1KV RESERVA
ALIMENTAÇÃO B1 ALIMENTAÇÃO B2 ALIMENTAÇÃO BÓIA DE NÍVEIS ILUMINAÇÃO
BOMBA SUBMERSA

E
+ ø2" ø1"
4x16.0mm2–0,6/1KV 4x16.0mm2–0,6/1KV RESERVA
ALIMENTAÇÃO B1 ALIMENTAÇÃO B2

F
ø3/4" NÍVEL BAIXO, NÍVEL ALTO, NÍVEL MUITO ALTO(EXTRAVAZÃO), NÍVEL DE EMERGÊNCIA ø1 1/2" ø3/4" ø1"
1x4x2,5mm2–0,6/1KV 4x2x1,0mm2–0,6/1KV 4x2,5mm2–0,6/1KV RESERVA
ALIMENTAÇÃO BÓIA DE NÍVEIS ILUMINAÇÃO
BOMBA SUBMERSA

G
ø3/4" NÍVEL BAIXO, NÍVEL ALTO, NÍVEL MUITO ALTO(EXTRAVAZÃO), NÍVEL DE EMERGÊNCIA ø1 1/2" ø1"
1x4x2,5mm2–0,6/1KV 4x2x1,0mm2–0,6/1KV RESERVA
ALIMENTAÇÃO BÓIA DE NÍVEIS
BOMBA SUBMERSA

H
ø3/4" ø1"
4x2,5mm2–0,6/1KV RESERVA
ILUMINAÇÃO

I
ø1"

NOTA: ELETRODUTO ø1" SEM FIAÇÃO
EM TODA EXTENSÃO DO PERÍMETRO
COM INTERLIGAÇÃO ENTRE CAIXAS (CX–A..)
PARA INSTALAÇÃO FUTURA.

LEGENDA

- LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO
- REDE DE ESGOTO (ENTRADA)
- REDE DE ÁGUA
- CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS C/ GRELHA
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- TORNEIRA
- REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO PARA ENERGIA ELÉTRICA EM PVC ENVELOPADO EM CONRETO MAGRO
- CONDUTORES : NEUTRO , FASE ,COMANDO, TERRA DE PROTEÇÃO, QUANDO NÃO INDICADO #2,5mm2 ISOL 750V.
- ELETRODUTO: FoGo
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60x0,50x0,80)m
- CANALETA PISO 200x100

TABELA DE REFERENCIA

REF. 1 – corte na tubulação H



REF. 2 – corte na tubulação C



NOTAS	DESENHOS DE REFERENCIA

Nº.	REVISAO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE	08/05/07	CAIO	ALMEIDA	MARCEL

PMJ
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDICOES VIGENTES NO CONTRATO

ANALISADO	DATA	
ACEITO	DATA	
VISTO	DATA	

engenharia de meio ambiente ltda
CNPJ 03.976.822/0001-00
Rua Dr. Celso Francisco de Paula, 479 • Guarulhos • SP • CEP 07042-000 • Tel/Fax: (11) 2440-2000
engenharia@jonenga.com.br

JONFRA automação
CREA Nº: 506191625/D
RESP. TÉC. : ENG. ALEXANDRE MELO

DESENHISTA	CAIO	DATA 05/07
PROJETISTA	ALMEIDA	DATA 05/07
VERIFICADOR	MARCEL	DATA 05/07

Prefeitura do Município de Jaguariúna

PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO

TITULO:
TERRAS DA CAPELA DE SANTO ANTONIO
IMPLANTAÇÃO GERAL DA E.E.E. 1
PLANTA GERAL – INSTALAÇÕES

ESCALA	No.	FOLHA	PROTOCOLO / REQUERENTE	REVISAO
1:150		003		00