ALIMENTACAO PAINEL
220VAC 2ø 60Hz
VIA NO-BREAK DE 1,5KVA

RBAL

FASE	1
FASE	2

RB24Vdc (+)

A1	
A1	
A1	
A1	

RB24Vdc (−)

B1	
B1	
B1	
B1	

RBEA

IT−g4 TRANSDUTOR DE CORRENTE g4	1	
	2	
IT−g5 TRANSDUTOR DE CORRENTE g5	3	
	4	
ET−g3 TRANSDUTOR DE TENSÃO g3	5	
	6	
RESERVA	7	
	8	
RESERVA	9	
	10	
RESERVA	11	
	12	
RESERVA	13	
	14	
RESERVA	15	
	16	

RBED

d6 BOMBA 1 LIGADA	1	
	2	
d8 BOMBA 2 LIGADA	3	
	4	
d7 DEFEITO BB. 1	5	
	6	
d9 DEFEITO BB. 2	7	
	8	
RETORNO GERADOR LIGADO	9	
	10	
DEFEITO NO GERADOR	11	
	12	
TQ COMBUSTIVEL NIVEL BAIXO	13	
	14	
d0 RFF	15	
	16	

RBED

CHAVE DE NIVEL ALTO	17	
	18	
CHAVE DE NIVEL MUITO ALTO	19	
	20	
SISTEMA DE ALARME DESLIGADO/LIGADO	21	
	22	
SISTEMA DE ALARME VIOLADO	23	
	24	
BOMBA SUBMERSA LIGADA	25	
	26	
BOMBA SUBMERSA DEFEITO	27	
	28	
d1 REMOTO LIGADO	29	
	30	
CHAVE DE NIVEL BAIXO	31	
	32	

RBSD

LIGA/DESLIGA BOMBA 1	1	
	2	
LIGA/DESLIGA BOMBA 2	3	
	4	
LIGA/DESLIGA BOMBA SUBMERSA	5	
	6	
RESERVA	7	
	8	
LIGA/DESLIGA GERADOR	9	
	10	
RESERVA	11	
	12	
RESERVA	13	
	14	
RESERVA	15	
	16	

NOTAS

DESENHOS DE REFERENCIA

Nº.	REVISAO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE	08/05/07	CAIO	ALMEIDA	MARCEL

PMJ
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDICOES VIGENTES NO CONTRATO

ANALISADO	DATA	DESENHISTA CAIO	DATA 05/07
ACEITO	DATA	PROJETISTA ALMEIDA	DATA 05/07
VISTO	DATA	VERIFICADOR MARCEL	DATA 05/07

engenharia de meio ambiente ltda
CREA 030760
Rua Dr. Sotero Francisco de Paula, 479 - CAMPINAS - SP - CEP 13035-400 - FONE / FAX (19) 3250-3244

JONFRA automação
CREA Nº: 506191652S/D
RESP. TÉC. : ENG. ALEXANDRE MELO

Prefeitura do Município de Jaguariúna

PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO

TITULO:
TERRAS DA CAPELA DE SANTO ANTONIO
IMPLANTAÇÃO GERAL DA E.E.E. 1
Q.AUTOMAÇÃO – INTERCONEXÃO

ESCALA	No.	FOLHA	PROTOCOLO / REQUERENTE	REVISAO
s/esc.		009		00