

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	DESIGNAÇÃO DO DISPOSITIVO
1	1	CHAVE SECCIONADORA DE SEGURANÇA, COMPACTA, TRIPOLAR, 40A		CH0
2	1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, NORMA DIM, 380VCA, 25KA, 40A		Q0
3	4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, NORMA DIM, 380VCA, 25KA, 10A		Q1, Q3, Q4, Q5
4	1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, NORMA DIM, 380VCA, 25KA, 5A		Q2
5	1	CONTATOR TRIPOLAR, 220V, In: 12A		KM1
6	1	CHAVE SELETORA, In:5A, DUAS POSIÇÕES		S1
7	1	TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL DIGITAL, COM RELOGIO PROGRAMÁVEL DE HORAS, DIAS E SEMANAS, 1 SAÍDA, 220V		T1
8	1	LÂMPADA SINALIZADORA, 220V, COR VERMELHA		H0
9	1	LÂMPADA SINALIZADORA, 220V, COR VERDE		H1
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Prefeitura do Município de Jaguariúna
APROVADO
 Secretária de Planejamento Urbano
 Data: 30/10/17

Rômulo Augusto Arsufi Vigatto
 Secretário de Planejamento Urbano

Thiago Menezes Garcia
 Diretor de Patrimônio Histórico

Maria das Graças Hansen Albarán Santos
 Secretária de Turismo e Cultura



STATUS:	PROJETO:	QGBT-1N	DESENHO:	RODRIGO C	30/10/2017
EQUIPAMENTO:	ÁREA:	SUBESTAÇÃO	PROJETO:	RODRIGO C	30/10/2017
CLIENTE:	Nº PROJETO:	1311-E-DE-003	APROVADO:	RODRIGO C	30/10/2017
			FOLHA:	07 DE 07	REVISÃO 01