





<b>TÍTULO:</b> ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A. - 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA JAGUARIÚNA - SP LISTA DE MOTORES			FOLHA
			2/3
			REV.
<b>PAINEL DO CCM</b>		<b>Nº EMA:</b> JaguariunaExEtaEle020Lista01 MotoresR02	<b>Nº CLIENTE FINAL:</b> -

ITEM	TAG	DESCRIÇÃO	POT. (KW)	POT. (CV)	TENSÃO (Vac)	CORRENTE (A)	RPM	TIPO PARTIDA
1	BD-01A	Bba dosadora de cloreto férrico tanque 1	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
2	BD-01B	Bba dosadora de cloreto férrico tanque 2	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
3	AG-01A	Agitador tanque 1 de cloreto férrico	1,10	1,50	380	2,56	-	Direta
4	AG-01B	Agitador tanque 2 de cloreto férrico	1,10	1,50	380	2,56	-	Direta
5	BD-02A	Bba dosadora de leite de cal tanque 1	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
6	BD-02B	Bba dosadora de leite de cal tanque 2	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
7	AG-02A	Agitador tanque 1 de leite de cal	1,10	1,50	380	2,56	-	Direta
8	AG-02B	Agitador tanque 2 de leite de cal	1,10	1,50	380	2,56	-	Direta
9	BD-03A	Bba dosadora de carvão ativado tanque 1	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
10	BD-03B	Bba dosadora de carvão ativado tanque 2	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
11	AG-03A	Agitador tanque 1 de carvão ativado	1,10	1,50	380	2,56	-	Direta
12	AG-03B	Agitador tanque 2 de carvão ativado	1,10	1,50	380	2,56	-	Direta
13	BD-04A	Bba dosadora de ortofosfato de sódio tanque 1	0,18	0,25	220	0,82	-	Direta
14	BD-04B	Bba dosadora de ortofosfato de sódio tanque 2	0,18	0,25	220	0,82	-	Direta
15	BD-05A	Bba dosadora de hipoclorito de sódio tanque 1	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
16	BD-05B	Bba dosadora de hipoclorito de sódio tanque 2 (Res.)	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
17	AG-05A	Agitador tanque 1 de hipoclorito de sódio	1,10	1,50	380	2,56	-	Direta
18	AG-05B	Agitador tanque 2 de hipoclorito de sódio (Res.)	1,10	1,50	380	2,56	-	Direta
19	BD-06A	Bba dosadora de fluorsilícico tanque 1	0,18	0,25	220	0,82	-	Direta
20	BD-06B	Bba dosadora de fluorsilícico tanque 2 (Res.)	0,18	0,25	220	0,82	-	Direta
21	BD-07A	Bba dosadora de polímeros 1	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
22	BD-07B	Bba dosadora de polímeros 2 (Res.)	0,75	1,00	380	1,75	-	Inversor
23	AG-07	Agitador tanque de preparo de polímeros	0,37	0,50	380	1,20	-	Direta
24	MF-01	Floculador mecânico 1 ETA 1	1,10	1,50	380	2,56	-	Inversor
25	MF-02	Floculador mecânico 2 ETA 1	1,10	1,50	380	2,56	-	Inversor
26	MF-03	Floculador mecânico 1 ETA 2	1,10	1,50	380	2,56	-	Inversor
27	MF-04	Floculador mecânico 2 ETA 2	1,10	1,50	380	2,56	-	Inversor
28	BL-01	Bba recalque 1 elevatória de lodo	2,20	3,00	380	5,03	-	Direta
29	BL-02	Bba recalque 2 elevatória de lodo (Res.)	2,20	3,00	380	5,03	-	Direta
30	AGL-01	Agitador elevatória de lodo	2,20	3,00	380	5,03	-	Direta

31	BAR-01	Bba recalque 1 elevatória de água de retorno	3,70	5,00	380	8,12	-	Direta
32	BAR-02	Bba recalque 2 elevatória de água de retorno (Res.)	3,70	5,00	380	8,12	-	Direta
33	BAT-01	Bba recalque 1 elevatória água tratada ETA 1	5,50	7,50	380	11,58	-	Direta
34	BAT-02	Bba recalque 2 elevatória água tratada ETA 1 (Res.)	5,50	7,50	380	11,58	-	Direta
35	BAT-03	Bba recalque 1 elevatória água tratada ETA 2	5,50	7,50	380	11,58	-	Direta
36	BAT-04	Bba recalque 2 elevatória água tratada ETA 2 (Res.)	5,50	7,50	380	11,58	-	Direta
37	BCF-01	Bba recalque tq armazenam. de cloreto férrico	0,37	0,50	380	1,20	-	Direta
38	BHS-01	Bba recalque tq armazenam. de hipoclorito de sódio	0,37	0,50	380	1,20	-	Direta
39	CLP	Alimentação painel do CLP	3,00	4,08	220	13,64	-	Alimentação
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								