



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	CHAVE DE NÍVEL TIPO BÓIA PÊRA EM POLIPROPILENO IP68, COM MICROCONTATO NA/NF DE 10A EM 250Vac;	01	Cj
02	CONTRAPESO;	01	Cj
03	CABO MULTIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC CONSTITUÍDO POR 1x3C#1,5mm ² , PODENDO SER FORNECIDO COM 5, 10 OU 15 METROS;	01	Cj
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		EMA ENGENHARIA AMBIENTAL® <small>CREA Nº 0337930 - SP emaeng@emaeng.com.br Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, nº91 - JARDIM, SP CEP: 13022-400 Fone/Fax: (019) 3252-2244 www.emaeng.com.br</small>		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA							
ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA	TITULO:				REVISÃO			
ACEITO	DATA	J.G.	OUT/18	ESTACIONAMENTO DE ÁGUA				02			
VISTO	DATA	F.M.Z.	OUT/18	PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO							
		VERIFICADOR	OUT/18	DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO							
		F.M.Z.	OUT/18	CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA							
ESCALA S/E		No. CLIENTE -		TIPO A-4	SEQ 100	FOLHA 01	Nº CONTRATO -				

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES. PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS, PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.

NOME DO ARQUIVO: Det_001_Chave_Nivel_Boia.Dwg