



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO COMPACTO À 2 FIOS FABRICADO EM POLIPROPILENO IP67, ALIM. 24Vcc, SAÍDA 4~20mA C/ 2 PRENSA CABOS DE 1/2" NPT, COM DISPLAY DIGITAL E CONEXÃO AO PROCESSO DE 2";	01	Pç
02	CABO MULTIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC CONSTITUÍDO POR 1x3C#1,0mm ² +SHIELD, ESPECIAL PARA INSTRUMENTAÇÃO;	*	Mtrs
03	CABO SINGELO COM ISOLAÇÃO EM PVC DE #2,5mm ² NA COR VD/AM;	*	Mtrs
04	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DE 3/4"x1/2";	01	Pç
05	PRENSA CABO EM POLIESTER COM ROSCA BSP DE 1/2";	01	Pç
06	CONDULETE RETÂNGULAR EM ALUMÍNIO C/ TAMPA APARAFUSADA E ROSCAS BSP NAS CONEXÕES SENDO TIPO "LL" C/ Ø DE 3/4";	02	Pç
07	ELETRODUTO PESADO GALVANIZADO À FOGO C/ 3 Mtrs CONTENDO ROSCAS BSP NAS EXTREMIDADES, SENDO UM PROTEGIDA E A OUTRA C/ LUVA NO Ø 3/4";	*	Pç
08	SUPORTE PARA INSTRUMENTO - VER DET. ESPECÍFICO	01	Pç
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		 EMA ENGENHARIA AMBIENTAL® <small>CREA Nº 0337930 - SP emaeng@emaeng.com.br Rua Dr. Carlos F. Pinheiro de Paula, nº91 - JARDIM PAULISTA, SP - CEP: 13022-400 Fone/Fax: (019) 3252-2244 www.emaeng.com.br</small>		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
ANALISADO DATA		DESENHISTA J.G. DATA OUT/18		TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO TRANSM. DE VAZÃO EM CANAL ABERTO									
ACEITO DATA		PROJETISTA F.M.Z. DATA OUT/18											
VISTO DATA		VERIFICADOR F.M.Z. DATA OUT/18											
ESCALA S/E		No. CLIENTE -		TIPO A-4		SEQ 100		FOLHA 03		N° CONTRATO -		REVISÃO 02	