



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	CABO DE COBRE NÚ TEMPERA MEIO DURA #35mm ² ;	*	Mtrs
02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO C/ 3 Mtrs CONTENDO ROSCAS BSP NAS EXTREM. SENDO UM PROTEGIDA E A OUTRA C/ LUVA NO Ø 1";	*	Pç
03	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPensa EM PVC 160x160mm C/ BOCAL P/ Ø1";	01	Pç
04	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO #35mm ² C/ 2 FUROS;	01	Pç
05	PARAFUSO DE INOX CABEÇA CHATA Ø1/4"x3/4";	02	Pç
06	ARRUELA DE PRESSÃO EM INOX Ø1/4";	02	Pç
07	PORCA SEXTAVADA EM INOX Ø1/4";	02	Pç
08	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO Ø7/8"x1/8"x3M;	*	Pç
09	BRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA Ø1";	*	Pç
10	PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA E ROSCA SOBERBA Ø1/4"x1.3/4";	*	Pç
11	ARRUELA LISA Ø1/4";	*	Pç
12	BUCHA DE NYLON N°8;	*	Pç

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		EMA ENGENHARIA AMBIENTAL® CREA Nº 0337930 - SP emaeng@emaeng.com.br Rua Dr. Carlos F. Pinheiro de Paula, nº91 - JARDIM, SP CEP: 13022-400 Fone/Fax: (019) 3252-2244 www.emaeng.com.br		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
ANÁLISADO DATA DESENHISTA J.G. DATA OUT/18		PROJETA F.M.Z. DATA OUT/18		TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO CAIXA EQUALIZAÇÃO BARRA - CABO						
ACEITO DATA VERIFICADOR F.M.Z. DATA OUT/18		VISTO DATA VERIFICADOR F.M.Z. DATA OUT/18		ESCALA S/E	No. CLIENTE -	TIPO A-4	SEQ 100	FOLHA 10	N° CONTRATO -	REVISÃO 02