



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	CAIXA PARA EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200x200mm EM AÇO CARBONO C/ BARRAMENTO DE ESPESURA 6mm, 4 TERMINAIS PARA CABO DE 35mm ² , 4 PARA CABO DE 16mm ² E 1 PARA CABO DE 50mm ² ;	01	Pç
02	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE **mm ² ;	01	Pç
03	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE **mm ² ;	04	Pç
04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE **mm ² ;	04	Pç
05	ETIQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS CABOS, PREENCHER NA INST.;	01	Pç
06	CABO DE COBRE NÚ TEMPERA MEIO DURA #**mm ² ;	*	Mtrs
07	CABO DE COBRE NÚ TEMPERA MEIO DURA #**mm ² ;	*	Mtrs
08	CABO DE COBRE NÚ TEMPERA MEIO DURA #**mm ² ;	*	Mtrs
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		EMA ENGENHARIA AMBIENTAL® <small>CREA Nº 0337930 - SP emaeng@emaeng.com.br Rua Dr. Carlos F. Pinheiro de Paula, nº91 - OLIMPIAS, SP CEP: 13022-400 Fone/Fax: (019) 3255-2244 www.emaeng.com.br</small>		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO CAIXA DE EQUALIZAÇÃO					
ANALISADO	DATA	DESENHISTA J.G.	DATA OUT/18	TITULO:					
ACEITO	DATA	PROJETISTA F.M.Z.	DATA OUT/18						
VISTO	DATA	VERIFICADOR F.M.Z.	DATA OUT/18						
ESCALA S/E		No. CLIENTE -		TIPO A-4	SEQ 100	FOLHA 11	Nº CONTRATO -	REVISÃO 02	