



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	CABO DE COBRE NÚ TEMPERA MEIO DURA #35mm ² ;	*	Mtrs
02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO C/ 3 Mtrs CONTENDO ROSCAS BSP NAS EXTREM. SENDO UM PROTEGIDA E A OUTRA C/ LUVA NO Ø 1";	01	Pç
03	BRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA Ø1";	02	Pç
04	PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA E ROSCA SOBERBA Ø1/4"x1.3/4";	02	Pç
05	ARRUELA LISA Ø1/4";	02	Pç
06	BUCHA DE NYLON N°8;	02	Pç
07	BUCHA DE ACABAMENTO EM FERRO FUNDIDO C/ Ø1" E ROSCA BSP;	01	Pç
08	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM PVC 160x160mm C/ BOCAL P/ Ø1";	01	Pç
09	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO Ø7/8"x1/8"x3M;	*	Pç
10	CURVA 90° BARRA CHATA DE ALUMÍNIO Ø7/8"x1/8";	03	Pç
11	PARAF. FENDA AÇO INOX ROSCA SOB. 4.2x32mm;	*	Pç
12	BUCHA DE NYLON N°6;	*	Pç
13	PARAF. CABEÇA CHATA AÇO INOX Ø1/4"x7/8"	*	Pç
14	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX Ø1/4"	*	Pç
15	TERMINAL AÉREO BASE PLANA EM AÇO GALV. À FOGO C/ 600mm E Ø3/8";	*	Pç
* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.			
** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.			

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		EMA ENGENHARIA AMBIENTAL® CREA Nº 0337930 - SP emaeng@emaeng.com.br Rua Dr. Carlos Primitivo de Paula, nº91 - JARDIM, SP CEP: 13022-400 Fone/Fax: (019) 3252-2244 www.emaeng.com.br	
ANALISADO	DATA	DESENHISTA J.G.	DATA OUT/18
ACEITO	DATA	PROJETISTA F.M.Z.	DATA OUT/18
VISTO	DATA	VERIFICADOR F.M.Z.	DATA OUT/18
		CREA Nº 5061121848 Resp. Téc.: Engº Fábio M. Zanarotti	

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO DESCIDA DE ATERRAMENTO C/ BARRA					
TÍTULO:					
ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO
S/E	-	A-4	100	12	-
					REVISÃO
					02