


ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	TOMADA FÊMEA BLINDADA INSTALAÇÃO APARENTE 3P+T;	01	PÇ
02	BRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA Ø1";	*	PÇ
03	PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA E ROSCA SOBERBA Ø1/4"x1.3/4";	*	PÇ
04	ARRUELA LISA Ø1/4";	*	PÇ
05	BUCHA DE NYLON Nº8;	*	PÇ
06	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO C/ 3 Mtrs CONTENDO ROSCAS BSP NAS EXTREMIDADES SENDO UM PROTEGIDA E A OUTRA C/ LUVA NO Ø 1";	*	PÇ
07	CABO MULTIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC CONSTITUÍDO POR 1x4C#6,0mm ² ;	*	Mtrs
08	LUVA EM FERRO FUNDIDO DE Ø1";	01	PÇ
09	PRESA CABO EM POLIESTER COM ROSCA BSP DE 1";	02	PÇ
10	PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA E ROSCA SOBERBA Ø3/8"x1";	04	PÇ
11	ARRUELA LISA Ø3/8";	04	PÇ
12	BUCHA DE NYLON Nº8;	04	PÇ
-	-	-	-
-	-	-	-

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		 EMA ENGENHARIA AMBIENTAL® <small>REA Nº 0237930 - SP Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, nº91 - JARDIM PAULISTA, SP CEP: 13225-600 Fone/Fax: (019) 3255-2244 www.emang.com.br</small>		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO TOMADA DE SERVIÇO PESADO 3P+T							
ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA	TÍTULO:							
ACEITO	DATA	J.G.	OUT/18	ESTACIONAMENTO							
VISTO	DATA	F.M.Z.	OUT/18	DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO							
	DATA	VERIFICADOR	OUT/18	TOMADA DE SERVIÇO PESADO 3P+T							
ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO					
S/E	-	A-4	100	16	-	02					

ESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES. PODENDO SER UTILIZADO, SEMPRE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS, PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.

NOME DO ARQUIVO: Det_016_Tomada_Serviço_Pesado_3P+T.Dwg