



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERG., C/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 8W EM 6Vcc, FORNECIDOS ATRAVÉS DE BATERIA RECERREGÁVEL ALIMENTADA POR 110 OU 220Vac;	01	Pç
02	CABO MULTIPOLAR COM ISOLAÇÃO EM PVC CONSTITUÍDO POR 1x3C#1,5mm ² ;	1,0	Mtrs
03	PLUG MACHO P/ TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 250Vac, 10A;	01	Pç
04	CONDULETE ALUMÍNIO C/ TAMP A PARAF. E ROSCAS BSP NAS CONEXÕES "E" Ø 3/4";	01	Pç
05	TAMPA C/ TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 250Vac, 10A - PT;	01	Pç
06	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO C/ 3 Mtrs CONTENDO ROSCAS BSP NAS EXTREMIDADES SENDO UM PROTEGIDA E A OUTRA C/ LUVA NO Ø 3/4";	*	Pç
07	BRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA Ø3/4";	01	Pç
08	PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA E ROSCA SOBERBA Ø1/4"x1.3/4";	03	Pç
09	ARRUELA LISA Ø1/4";	03	Pç
10	BUCHA DE NYLON N°8;	03	Pç
-	-	-	-
-	-	-	-

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		EMA ENGENHARIA AMBIENTAL® <small>REA Nº 0537930 - SP</small> <small>Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, nº91 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 13225-400</small> <small>Proj/Fac: (01) 3255-2244</small> <small>www.emang.com.br</small>		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO ILUM. EMERGÊNCIA - PEQUENAS ÁREAS					
ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA	TÍTULO:					
ACEITO	DATA	J.G.	OUT/18	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA					
VISTO	DATA	F.M.Z.	OUT/18	PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO					
	DATA	VERIFICADOR	OUT/18	DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO					
	DATA	F.M.Z.	OUT/18	ILUM. EMERGÊNCIA - PEQUENAS ÁREAS					
ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO			
S/E	-	A-4	100	17	-	02			