



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	APARELHO DE ILUMINAÇÃO TIPO PLAFONIER P/ 1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W, C/ SOQUETE EM PORCELANA VITRIFICADA E COMPARTIMENTO P/ REATOR AFP, IP54;	01	Pç
02	REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA P/ 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W EM 220Vac;	01	Pç
03	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W ALIM. EM 220Vac;	01	Pç
04	PERFILADO PERFURADO DE 38x38x6000mm EM AÇO GALVANIZADO À FOGO;	*	Pç
05	SUORTE TIPO "L" LONGO PARA ILUMINAÇÃO;	*	Pç
06	PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA E ROSCA SOBERBA $\phi 1/4" \times 1.3/4"$;	*	Pç
07	ARRUELA LISA $\phi 1/4"$;	*	Pç
08	BUCHA DE NYLON N°8;	*	Pç
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		EMA ENGENHARIA AMBIENTAL® <small>REA Nº 0537930 - SP</small> <small>Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, nº91 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP</small> <small>Proj/Fac: (01) 3255-2244</small> <small>www.emang.com.br</small>		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO ILUM. TIPO PLAFONIER - VAPOR METÁLICO							
ANALISADO	DATA	DESENHISTA J.G.	DATA OUT/18	TITULO:							
ACEITO	DATA	PROJETISTA F.M.Z.	DATA OUT/18	TITULO:							
VISTO	DATA	VERIFICADOR F.M.Z.	DATA OUT/18	ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO	
				S/E	-	A-4	100	19	-	02	

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES. PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES
 CONTRATUAIS. PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.