


ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO C/ 3 Mtrs CONTENDO ROSCAS BSP NAS EXTREMIDADES SENDO UM PROTEGIDA E A OUTRA C/ LUVA NO Ø **";	*	Pç
02	BRAÇADEIRA TIPO "U" Ø**" C/ PORCA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO;	01	Pç
03	CONDULETE ALUMÍNIO C/ TAMP.A APARAF. E ROSCAS BSP NAS CONEXÕES "T" Ø **";	01	Pç
04	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DE **"x**";	01	Pç
05	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DE **"x1/2";	01	Pç
06	UNIÃO RETA GIRATÓRIA ROSCA BSP DE **";	02	Pç
07	PRENSA CABO EM POLIESTER COM ROSCA BSP DE 1/2";	01	Pç
08	SEAL TUBO FLEXÍVEL DE Ø **";	1,0	Mtrs
09	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA E ROSCA SOBERBA Ø 3/8"x2";	04	Pç
10	ARRUELA LISA Ø 3/8";	04	Pç
11	BUCHA DE NYLON Nº12;	04	Pç
12	SUORTE EM AÇO, CONFORME DET. ESPECÍFICO;	01	Pç
-	-	-	-
-	-	-	-

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.
 ** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO			
 EMA ENGENHARIA AMBIENTAL <small>REA Nº 0257930 - SP CREA Nº 0257930-0/0001 Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, nº91 - CAMPINAS, SP CEP 13023-900 Fone/Fax: (19) 3252-2244 www.emasng.com.br</small>			
ANALISADO	DATA	DESENHISTA J.G.	DATA OUT/18
ACEITO	DATA	PROJETISTA F.M.Z.	DATA OUT/18
VISTO	DATA	VERIFICADOR F.M.Z.	DATA OUT/18

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO ALIMENTAÇÃO AÉREA P/ 1 MOTOR							
TÍTULO:							
ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO	
S/E	-	A-4	100	24	-	02	

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES. PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS. PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.