



OBS\_1: O SUPORTE DEVERÁ SER LIXADO E PINTADO C/ TINTA EPOXI NA COR CINZA MUNSELL N3,5;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO C/ 3 Mtrs CONTENDO ROSCAS BSP NAS EXTREMIDADES SENDO UM PROTEGIDA E A OUTRA C/ LUVA NO $\phi$ **;	*	Pç
02	BRAÇADEIRA TIPO "U" $\phi$ ** C/ PORCA, ARUELA LISA E DE PRESSÃO;	*	Pç
03	CANTONEIRA TIPO "L" $\phi$ 1.1/2"x1.1/2"x3/16";	*	Mtrs
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

\* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

\*\* = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

<b>VISTO E ACEITO</b> ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		<b>EMA ENGENHARIA AMBIENTAL®</b> <small>REA 11 0257910 - SP    CREA 11 5061121948</small> <small>Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, nº91 - CAMPINAS, SP CEP 13023-900</small> <small>Fone/Fax: (19) 3252-2244    www.ema.org.com.br</small>		<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> <b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b> <b>PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO</b> <b>DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO</b> <b>FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS – TIPO 01</b>							
ANALISADO	DATA	DESENHISTA	DATA	TÍTULO:							
ACEITO	DATA	PROJETISTA	DATA	ESTACIONAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA							
VISTO	DATA	VERIFICADOR	DATA	PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO							
				DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO							
				FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS – TIPO 01							
				ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO	
				S/E	-	A-4	100	29	-	02	