



OBS_1: O SUPORTE DEVERÁ SER LIXADO E PINTADO C/ TINTA EPOXI NA COR CINZA MUNSELL N3,5;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO C/ 3 Mtrs CONTENDO ROSCAS BSP NAS EXTREMIDADES SENDO UM PROTEGIDA E A OUTRA C/ LUVA NO ϕ **;	*	Pç
02	PERFILADO PERFURADO DIMENSÕES DE 19x38mm;	*	Mtrs
03	BRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA ϕ **;	*	Pç
04	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ϕ 1/4"x3/4";	*	Pç
05	PORCA LOSANGULAR SEM MOLA ϕ 1/4";	*	Pç
06	ARRUELA LISA ϕ 1/4";	*	Pç
07	PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/ FENDA E ROSCA SOBERBA ϕ 1/4"x1.3/4";	*	Pç
08	ARRUELA LISA ϕ 1/4";	*	Pç
09	BUCHA DE NYLON N°8;	*	Pç
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO		EMA ENGENHARIA AMBIENTAL <small>REA Nº 0507930 - SP</small> <small>Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, nº91 - CAMPINAS, SP CEP 13023-900</small> <small>Fone/Fax: (19) 3252-2244</small> <small>www.emaeng.com.br</small>		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS – TIPO 02						
ANALISADO	DATA	DESENHISTA J.G.	DATA OUT/18	TITULO:						
ACEITO	DATA	PROJETISTA F.M.Z.	DATA OUT/18							
VISTO	DATA	VERIFICADOR F.M.Z.	DATA OUT/18	ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO
				S/E	-	A-4	100	30	-	02