Estudo Técnico Preliminar 277/2024

1. Informações Básicas

Número do processo:

2. Descrição da necessidade

Instalação de 01 (uma) unidade de Aparelho de Ar condicionado tipo “Split Hi Wall” (unidade condensadora e evaporadora) de 18.000 BTUs, cor do painel branco com controle remoto sem fio, funcionamento convencional (inverter); com serpentina da unidade condensadora em cobre, com classificação energética “A” e selo PROCEL; fluido refrigerante ecológico R 410A; sistema de filtragem de ar e garantia mínima de um ano. A presente instalação justifica-se diante da necessidade de instalação de mais um ar-condicionado de 18000btu em decorrência do desgaste pelo tempo de uso, os quais vem apresentando problema de funcionamento e necessidade de constantes manutenções. Tendo em vista também a necessidade de manter um bom condicionamento de ar no ambiente administrativo do departamento de Gestão de Recursos Materiais e Insumos Estratégicos.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Departamento de Gestão de Recursos Materiais e Insumos Estratégicos.	Secretaria de Saúde

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

1 instalação completa de aparelho de ar condicionado modelo split hiwall de 18.000 btus, incluindo toda parte elétrica e todos os materiais de instalação inclusos. Deixando o equipamento em perfeito funcionamento no local da instalação.

Forma de pagamento: 28 dias após emissão de nota fiscal;

Prazo de entrega: 15 dias

Endereço de entrega: Alfredo Engler, 219 - Centro - Jaguariúna /SP, CEP: 13910-035.

5. Levantamento de Mercado

Não se Aplica

6. Descrição da solução como um todo

Instalação do aparelho de ar condicionado, de modo à garantir que a temperatura do ambiente fique dentro do indicado pela NR17 do Ministério do Trabalho, para escritórios, no seu item 17.8.4.2. que indica temperatura ideal entre 18º C e 25ºC.

Necessitando assim de compra na modalidade de dispensa de Licitação, por ser algo especifico e não ultrapassar o valor previsto por lei.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1 instalação de split hiwall 18.000 btus, com todos os materiais inclusos

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.921,33

Estima-se aproximadamente 1.921,33 reais

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Instalação imediata, sem necessidade de parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existe contratação para instalação desse aparelho no setor requisitante

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Pedido será encaminhado para a viabilidade orçamentária

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Garantir a temperatura ideal para o ambiente de trabalho de acordo com o ministério do trabalho

13. Providências a serem Adotadas

O futuro contrato será acompanhado pelo solicitante

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se Aplica.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: mat. 4882

DIEGO HENRIQUE DA SILVA

Diretor de Departamento