DETALHE 06 - CHEGADA NA ETA

SEM ESCALA



APROVADO

COM AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Secretaria de Planejamento Urbano
Jaguariúna - SP

Aprovado em 30/07/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON ASSIS NOGUEIRA
Data: 04/08/2025 17:01:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO FURLAN PENATTI
Data: 04/08/2025 17:19:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS HENRIQUE MARCIANO DA SILVA
Data: 04/08/2025 10:23:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RELAÇÃO DE PEÇAS

IDENT.	QTIDE	UNID.	MATERIAL	DIÂMETRO	DESCRIÇÃO
01	0	UNID.	FoFo	315	FLANGE PARA COLARINHO DN 315 mm FoFo
02	0	UNID.	PEAD	315	COLARINHO DN 315 mm PEAD
03	42	UNID.	PEAD	315	LUVA DN 315 mm PEAD ELETROFUSÃO
04	8	UNID.	PEAD	315	JOELHO 90° DN 315 mm PEAD SPIGOT
05	10	UNID.	PEAD	315x90	TÊ REDUÇÃO DN 315 mm x DN 90 mm PEAD SPIGOT
06	5	UNID.	PEAD	110x63	REDUÇÃO DN 110 mm x DN 63 mm PEAD ELETROFUSÃO
07	5	UNID.	PEAD	63	COLARINHO DN 63 mm
08	5	UNID.	FoFo	63	FLANGE PARA COLARINHO DN 63 mm
09	5	UNID.	FoFo	50	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE
10	5	UNID.	FoFo	50	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FoFo COM FLANGES
11	5	UNID.	PEAD	110x90	REDUÇÃO DN 110 mm x DN 90 mm PEAD ELETROFUSÃO
12	10	UNID.	PEAD	90	JOELHO 90° DN 90 mm PEAD ELETROFUSÃO
13	10	UNID.	PEAD	90	COLARINHO DN 90 mm
14	10	UNID.	FoFo	90	FLANGE PARA COLARINHO DN 90 mm
15	5	UNID.	FoFo	80	REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE
16	5	UNID.	PEAD	90	LUVA DN 90 mm PEAD ELETROFUSÃO
17	4	UNID.	PEAD	315	JOELHO 45° DN 315 mm PEAD SPIGOT
	1.800	M	PEAD	315	TUBO PN10 SDR 17 DN 315 mm PEAD

A2N engenharia & soluções sustentáveis
www.a2nengenharia.com.br
a2nengenharia@gmail.com
19. 9 9215 2491

SOLICITANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO DA ADUTORA CAPTAÇÃO-ETA
PLANTA BAIXA E PERFIL

ESCALA
INDICADAS

DATA
MAR / 2025

FOLHA
04/04

RESP. TÉCNICO
ANDERSON ASSIS NOGUEIRA

CREA/SP
5063685287

ART
2620250224846

FOLHA: A3